

別紙 5

空調和設備対象機器一覧

機器名称	仕様	台数	設置場所
空冷ヒートポンプエアコン 91台	天井カセット4方向	80	校長室 地域支援センター 事務室 職員室 保健室 教育相談室(1) 放送室 高等部作業室(1) 中学部作業室(1) 中学部作業室(2) ランチルーム 高等部作業室(2) 生活訓練室(LDK) 調理室 生活訓練室(洋室) 生活訓練室(和室) 図書情報処理室 視聴覚会議室 職業科室 高等部作業室(3) 美術図工室 音楽室 普通教室 自立活動室 プレイルーム 教育相談室(2) ワークスペース(1) ワークスペース(2) 休憩室
	天井カセット2方向	1	サーバー室
	天井カセット1方向	1	栄養士室
	天井吊1方向	7	調理室(厨房) 下処理室 検収室 準備室 配膳室
	立形ルーフトップ	2	洗浄室(厨房) 水治訓練室
全熱交換換気扇 62台	天井カセット型	40	校長室 普通教室 図書情報処理室 保健室 放送室 事務室 教育相談室(1) 教育相談室(2) 生活訓練室
	ベントキャップ (外気取り入れのみ)	(40)	外部
	天井埋め込み型	22	ランチルーム 視聴覚会議室 自立活動室 高等部作業室(1) 高等部作業室(2) 高等部作業室(3) 職員室 ワークスペース(1) ワークスペース(2) 音楽室 職業科室 美術図工室 プレイルーム 地域支援センター 中学部作業室(1) 中学部作業室(2) 休憩室
	ベントキャップ (外気取り入れのみ)	(26)	外部