

## 別紙 6

### 換気設備対象機器一覧

機器名称	仕様	台数	設置場所
ウェザーカバー類 (外気取り入れのみ)	WZ-2 500mm×450mm (2台) 防虫網、フィルター付き <u>※フィルターを交換すること</u> WZ-3 400mm×400mm (2台) 防虫網付き	4	外部 WZ-2：屋内運動場 WZ-3：電気設備室、機械設備室
ベントキャップ (外気取り入れのみ)	VC-1 250φ (4台) VC-2 200φ (4台) VC-3 150φ (9台) VC-4 100φ (1台) 全て 防虫網付き	18	外部 VC-1：南棟1階西トイレ×2、 南棟1階東トイレ×2 VC-2：水治訓練室×2、 屋内運動場×2 VC-3：電気設備室×2、 水治訓練室、 調理実習室×5、 厨房休憩室 VC-4：保健室
厨房系排気フード	I フード外形3500mm×1500mm II フード外形1300mm×1400mm 全て グリスフィルター付き	2	厨房内給食調理室 I：ガス回転釜用 II：スチームコンベクションオーブン用
厨房系 ウェザーカバー類	(排気) WZ-5 500mm×450mm (2台) WZ-8 300mm×300mm (2台) WZ-9 250mm×250mm (2台) WZ-10 200mm×200mm 全て 防虫網付き  (外気) WZ-1 600mm×600mm WZ-4 300mm×300mm (2台) 全て 防虫網、フィルター付き <u>※フィルターを交換すること</u>	10	給食調理室 (外部：1階、屋上)

※ ウェザーカバー類の交換するフィルターは、「フィレドンPS/150N」とする。